

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं०
46435

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद काशी काशी उत्तर प्रदेश

त्र संख्या 150/प्रमो/कार्यशीलता-19

दिनांक 20/7/19

वा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

M.S. प्रियमपुर सीरियर सेकेंडरी स्कूल

शाहीनगर काशी

जनपद काशी

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या 39 दिनांक 16/7/19

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 39 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 390 भारतीय स्टेट बैंक शाखा सेपिल लाइन काशी जनपद काशी में चालान संख्या 24/16004 दिनांक 18-7-19 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 39 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

चेकिंग का दिनांक।

18-7-19

पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम।

संस्थान का विवरण। स्कूल संचालक हैं।

संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 39

परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 39

चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्र.सं.	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1-	ABC फायर एक्सटिंग्यूशर	3kg 4.5kg	31	कार्यशील
2-	CO2 " "	4.5kg	06	"
3-	APFF	09 लीटर	02	"

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की गयी है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होंगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन मालिक का होगा।

लिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

मुख्य अग्निशमन अधिकारी काशी

उप निदेशक परिक्षेत्रीय काशी / शाही

20/7/19
(नाम एवं हस्ताक्षर)

अग्निशमन अधिकारी

अग्निशमन अधिकारी

कार्यालय-काशी

Principal
M.S. Modern School
Bhawab

Soma
Principal
Varanasi Senior Sec. School
Kanpur-5